VI. 空調及通風系統材料表

投標案卷
VI. 空調及通風系統材料表
第 0002/IC-DGBP/2020 號公開招標 - 何東圖書館更換冷氣系統工程

VI.1 - 何東圖書館舊大樓空調及通風系統材料表

項目	設備摘要	設備品牌	產地
1	VRF 熱泵式空調設備	"大金" 或同級	泰國
2	VRF 鮮風機	"大金" 或同級	泰國
3	分體機	"大金" 或同級	泰國
4	抽氣扇		
	- 風管式、天花式	"PANASONIC" 或同級	中國
	- 排牆式	"PANASONIC" 或同級	中國
5	冷媒銅喉	"SEAL PERFECT" JIS H3300 或同級	中國
6	uPVC 去水喉	"CROWN" uPVC CLASS E 或同級	中國
7	風管	"MOONSTAR"或同級	中國
8	風管、冷媒銅喉、去水喉用朱腸膠保溫	"ARMACELL/ARMAFLEX" CLASS 0 或同級	中國
9	鉛水疏茜/線槽	"WEW"或同級	中國
10	控制線	"BELDEN" 8760 或同級	中國
11	控制箱	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
12	配電箱	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
	- 保護元件	"LEGRAND" 或同級	中國
	- 隔離開關	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
13	電線	"GENERAL CABLE" (CELCAT) 或同級	歐洲
14	uPVC 燈喉	"CROWN" uPVC 或同級	中國
15	防水板材	"ECOROCA" 或同級	日本

投標案卷
VI. 空調及通風系統材料表
第 0002/IC-DGBP/2020 號公開招標 – 何東圖書館更換冷氣系統工程

VI.2 - 何東圖書館新大樓空調及通風系統材料表（軸線 A-D）

項目	設備摘要	設備品牌	產地
1	VRF 熱泵式空調設備	"大金" 或同級	泰國
2	VRF 鮮風機 (大風量)	"大金" 或同級	中國
3	VRF 熱泵式全效型空調設備	"大金" 或同級	中國
4	伺服器室 - 精密恒溫恒濕空調機組	"RC" 或同級	意大利
5	分體機	"大金" 或同級	泰國
6	抽氣扇		
	- 風管式、天花式	"PANASONIC" 或同級	中國
7	冷媒銅喉	"SEAL PERFECT" JIS H3300 或同級	中國
8	去水喉	"CROWN" uPVC CLASS E 或同級	中國
9	風管	"MOONSTAR"或同級	中國
10	風管、冷媒銅喉、去水喉用朱腸膠保溫	"ARMACELL/ARMAFLEX " CLASS 0 或同級	中國
11	鉛水疏茜/線槽	"WEW"或同級	中國
12	控制線	"BELDEN" 8760 或同級	中國
13	控制箱	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
14	配電箱	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
	- 保護元件	"LEGRAND" 或同級	中國
	- 隔離開關	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
15	電線	"GENERAL CABLE" (CELCAT) 或同級	歐洲
16	uPVC 燈喉	"CROWN" uPVC 或同級	中國

投標案卷
VI. 空調及通風系統材料表
第 0002/IC-DGBP/2020 號公開招標 – 何東圖書館更換冷氣系統工程

VI.3 - 何東圖書館新大樓空調及通風系統材料表（軸線 D-H）

項目	設備摘要	設備品牌	產地
1	VRF 熱泵式空調設備	"大金" 或同級	泰國
2	VRF 鮮風機 (大風量)	"大金" 或同級	中國
3	分體機	"大金" 或同級	泰國
4	抽氣扇		
	- 風管式	"PANASONIC" 或同級	中國
5	冷媒銅喉	"SEAL PERFECT" JIS H3300 或同級	中國
6	去水喉	"CROWN" uPVC CLASS E 或同級	中國
7	風管	"MOONSTAR"或同級	中國
8	風管、冷媒銅喉、去水喉用朱腸膠保溫	"ARMACELL/ARMAFLEX " CLASS 0 或同級	中國
9	鉛水疏茜/線槽	"WEW"或同級	中國
10	控制線	"BELDEN" 8760 或同級	中國
11	控制箱	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
12	配電箱	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
	- 保護元件	"LEGRAND" 或同級	中國
	- 隔離開關	"LEGRAND" 、"GE" 或同級	中國
13	電線	"GENERAL CABLE" (CELCAT) 或同級	歐洲
14	uPVC 燈喉	"CROWN" uPVC 或同級	中國