



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

## **Concurso Público n.º 0002/DOGAF/2018**

### **“Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a 2020”**

#### **Anexo I ao Caderno de Encargos**

##### **Especificações da Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural**



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

**1. Locais da prestação de serviços**

Sub.	N.º	Local	Endereço
Locais de Trabalho e Armazéns	A-1	Edifício do Instituto Cultural	Praça do Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau
	A-2	Escritório do Departamento do Património Cultural	Rua de Sanches de Miranda, N.ºs 5-7, Macau
	A-3	Escritório da Divisão de Actividades Recreativas	Avenida da Praia Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 11.º andar, A, Macau
	A-4	Armazém da Divisão de Actividades Recreativas	Avenida Marciano Baptista, FORUM, Macau
	A-5	Escritório do Departamento de Museus	Avenida da Praia Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 19.º andar, A, Macau
	A-6	Armazém das Coleções das Casas-Museu da Taipa (Galpão)	Avenida da Praia, Taipa
	A-7	Museu de Macau	Praceta do Museu de Macau, n.º 112, Macau
	A-8	Arquivo de Macau	Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.ºs 91-93 e 95, Macau
	A-9	Armazém Exterior ao Arquivo de Macau	Rua Graciosa n.ºs 37-53, Chiao Kuang Indust. 10.º andar D-E e 11.º andar D-E, Areia Preta, Macau
	A-10	Instalações no Edifício "The Macau Square"	Av. Infante D. Henrique, n.ºs 43-53A, 9.º andar E-F, Edif. The Macau Square, Macau
Conservatório de Macau	B-1	Conservatório de Macau	Avenida de Horta e Costa, n.ºs 14-16, Macau
	B-2	Escola de Música do Conservatório de Macau	Rua do Volong, n.ºs 29-35 e Rua Nova de S. Lázaro, n.ºs 30-36, Macau
	B-3	Escola de Dança do Conservatório de Macau	Alameda Dr. Carlos de Assumpção, n.ºs 335-341, Edif. Centro Hotline, 3.º e 4.º andares, Macau
	B-4	Escola de Teatro do Conservatório de Macau	Av. da Amizade, Praceta de Miramar, n.º 87-U, Edif. San On, Macau
Bibliotecas Públicas	C-1	Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta	Avenida 1.º de Maio, Parque Urbano da Areia Preta (Norte), Macau
	C-2	Biblioteca de Coloane	Av. Cinco de Outubro, Coloane
	C-3	Biblioteca do Mercado Vermelho	Avenida do Ouvidor Arriaga n.º 147, r/c, Macau
	C-4	Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luís de Camões	Praça de Luís de Camões, Jardim Luís de Camões, Macau
	C-5	Biblioteca Central de Macau	Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida, n.º 89 A-B, Macau



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

	C-6	Biblioteca do Patane	Rua da Ribeira do Patane, N. <sup>os</sup> 69-81, Macau	
	C-7	Biblioteca de Wong Ieng Kuan da Taipa	Rua do Regedor, Hei Loi Tang Plaza, 2.º andar, Taipa	
	C-8	Biblioteca da Taipa	Rua de Seng Tou, Parque Central da Taipa, 1ª Cave, Taipa	
	C-9	Biblioteca no Jardim Comendador Ho Yin	Alameda Dr. Carlos d'Assumpção do Jardim do Comendador Ho Yin, Macau	
	C-10	Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta	Av. 1º de Maio, Parque Urbano da Areia Preta (Sul), Macau	
	C-11	Biblioteca da Ilha Verde	Av. Concórdia N.º 281, Edf. "May Fair Garden" II Fase, 4.º andar, Macau	
	C-12	Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen	Av. Comendador Ho Yin, Parque Municipal do Dr. Sun Yat Sen, Macau	
	C-13	Biblioteca de Mong Há	Av. Venceslau de Moraes N. <sup>os</sup> 178-182, Edf. de Mong Sin da Nova Habitação Social de Mong Há, 3º andar B3, Macau	
	C-14	Biblioteca Sir Robert Ho Tung	Largo de Santo Agostinho N.º 3, Macau	
	C-15	Biblioteca de S. Lourenço	Rua de João Lecaros, Mercado de S. Lourenço, 3.º andar, Macau	
	C-16	Depósito de Livros Central	Av. do Almirante Lacerda 16A-D, edf. Ind. Tong Lei, 14.º andar - "A-D", Macau	
	C-17	Centro de Fornecimento de Livros da Areia Preta	Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n. <sup>os</sup> 51-53, Ocean Industrial Building, 2.º andar "A", Macau	
	C-18	Centro de Fornecimento de Livros da Ilha Verde	Estrada Marginal da Ilha Verde, n.º 1002, R/C, Macau	
	<b>Instalações de Exposições e Espectáculos</b>	D-1	C-Shop da Praia Grande	Avenida Doutor Mário Soares, Macau
		D-2	Centro Comercial da Praça do Tap Siac	Perto da Avenida de Sidónio Pais e da Rua de Sacadura Cabral, Macau
		D-3	Cinamateca.Paixão	Travessa da Paixão n. <sup>os</sup> 9,11 e 13, Macau
		D-4	Galeria de Moda de Macau	Rua de S. Roque, n.º47, Macau
		D-5	Oficinas Navais N.º 2	Rua de S. Tiago da Barra, n. <sup>os</sup> 192 - 202A, Macau
D-6		Espaço do Anim'Arte Nam Van	Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n. <sup>os</sup> 470 -756, Praça do Lago Nam Van, Macau	
D-7		Teatro D. Pedro V	Largo de Santo Agostinho, n.º 11, Macau	



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

D-8	Edifício do Antigo Tribunal	Avenida da Praia Grande, n.º 459, Macau
D-9	Auditório do Carmo da Taipa	Avenida de Carlos da Maia, Taipa
D-10	Museu da História da Taipa e Coloane	Rua Correia da Silva, S/N, Taipa
D-11	Casa Cultural de Chá de Macau	Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, Jardim de Lou Lim Ioc, Macau
D-12	Casas - Museu da Taipa	Avenida da Praia, Taipa
D-13	Museu Memorial de Zheng Guanying	Travessa de António da Silva, n.º 10, Macau (Casa do Mandarin) - Museu Memorial de Zheng Guanying
D-14	Tesouro de Arte Sacra do Seminário S. José	Rua do Seminário, Igreja de S. José, Macau
D-15	Centro Ecuménico Kun Iam	Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Macau
D-16	Galeria Tap Siac	Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, n.º 95, Macau
D-17	Acesso à Fortaleza do Monte	Caminho dos Artilheiros, Beco dos Artilheiros, Macau
D-18	Jardim Lou Lim Iok - Pavilhão Chun Chou Tong	Estrada Adolfo Loureiro, n.º 10, Macau
D-19	Oficinas Navais N.º 1	Rua de S. Tiago da Barra, Macau
D-20	Armazém do Boi	No Cruzamento da Av. do Coronel Mesquita com a Av. Almirante Lacerda, Macau
D-21	Academia Jao Tsung-I	Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.º 95, C e D, Macau



## **2. Prazo de prestação dos serviços**

24 (vinte e quatro) meses, de 1 de Janeiro de 2019 até 31 de Dezembro de 2020.

## **3. Conteúdo do serviço**

- 3.1 É necessário fornecer os serviços solicitados no número 5 e observar as regras estabelecidas na prestação de serviços.
- 3.2 É proibido fumar, discutir, gritar, jogar ou praticar outros actos que possam prejudicar a imagem do Instituto Cultural, dentro do local de execução dos trabalhos.
- 3.3 Após a conclusão dos trabalhos, é necessário limpar a tampa da câmara de retenção de areia e a área circundante, tanto no interior como ao ar livre, deve manter-se a higiene ambiental do local de intervenção do adjudicatário.
- 3.4 As ferramentas e os materiais necessários para a boa execução dos trabalhos, tais como lixívia e graxa são fornecidos pelo adjudicatário.
- 3.5 Caso venham a verificar-se danos causados por trabalhos impropriamente executados, o adjudicatário deverá indemnizar o IC.
- 3.6 É proibido mexer nos objectos que se encontrem em cima das secretárias.
- 3.7 Terminada a prestação dos serviços de manutenção, ou outros necessários para o bom funcionamento do sistema de esgotos, deverá verificar-se que estão desligadas todas as fontes de água e de energia eléctrica, embalar e retirar do local o lixo e as ferramentas utilizadas.

## **4. Apresentação de relatórios e documentos:**

- 4.1 Até ao dia 5 de cada mês, o adjudicatário deve apresentar ao IC relatório, sobre os serviços prestados no mês anterior, indicando as horas, os locais de prestação dos serviços, o estado dos esgotos e os relatos de quaisquer acontecimentos imprevistos.
- 4.2 Até ao dia 5 de cada mês, o adjudicatário deve apresentar ao IC a factura referente aos serviços prestados no mês anterior.
- 4.3 O adjudicatário deve apresentar mensalmente ao IC, o horário de execução dos trabalhos, por correio ou e-mail, com uma semana de antecedência relativamente ao respectivo início.



## **5. Tarefas a executar em cada local**

### **5.1 Locais de Trabalho e Armazéns**

#### **A-1 Edifício do Instituto Cultural**

##### **Locais a vistoriar:**

1. Dezasseis poços de visita das redes de esgotos e treze poços de visita das redes de águas pluviais;
2. Duas bombas de águas pluviais e duas de águas residuais;
3. As sarjetas do solo ligadas à saída de água nos dois poços de luz no piso do rés-do-chão;
4. As sarjetas ligadas à saída de água no terraço e no espaço verde do 2.º andar do edifício.

##### **Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa dos poços de visita para remoção dos detritos e realizar trabalhos de limpeza das sarjetas ou dos canais abertos.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita, lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.
- Limpar mensalmente todos os lavatórios, separadores de gás, retretes, saídas de água no pavimento das casas de banho e calcário acumulado no ralo do urinol das casas de banho dos homens, no sentido de garantir o bom funcionamento dos equipamentos.
- Inspeccionar alternadamente uma vez por mês duas bombas de águas pluviais e residuais, a fim de verificar se o sistema está funcionando normalmente.
- Limpar todas as bombas de águas pluviais e residuais, assim como as câmaras de inspecção, remover os detritos, lavá-las com água e aplicar uma quantidade adequada de lixívia e de graxa.
- Se descobrir qualquer avaria no sistema de bombas de águas pluviais e residuais, ou algumas peças precisam ser substituídas, é necessário apresentar uma cotação para o IC, a fim de servir como referência.
- Fornecer, durante o período da prestação de serviço, uma vez o serviço de limpeza dos tubos entre a câmara de inspecção e a rede pública de esgotos.

#### **A-2 Escritório do Departamento do Património Cultural**

##### **Locais a vistoriar:**

1. Treze poços de visita das redes de águas residuais:
  - N.º 5 (1.º piso): Um na casa de banho das senhoras, um na casa de banho dos homens, um fora destas casas de banho, um na sala de reuniões e dois na cozinha;
  - N.º 7 (R/C): Um na casa de banho das senhoras e um na casa de banho dos homens;
  - Cinco no pátio.
2. Onze poços de visita das redes de águas pluviais.
3. Colectores de água e bacia de retenção de águas no pátio do edifício.



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

<b>Trabalhos a executar:</b>
<b>1. <u>Itens: Poço de visita das redes de águas residuais, poço de visita das redes de águas pluviais, colectores de água e bacia de retenção de águas</u></b>
1.1 Abrir, periodicamente, a tampa dos poços de visita para remoção dos detritos, nomeadamente, poço de visita das redes de águas residuais, poço de visita das redes de águas pluviais, colectores de água e bacia de retenção de águas, lavá-los com água e aplicar uma quantidade adequada de lixívia para a desinfecção, garantindo a perfeita circulação de água na tubagem entre os poços de visita das redes de águas residuais;
1.2 Caso ocorra o entupimento, é necessário destacar pessoal para o local dentro de <b>duas horas</b> após a notificação do IC, com o intuito de fornecer serviços de emergência para normalizar o fluxo de água entre os canos o mais rápido possível.
<b>Tempo de serviço:</b> Realizar, mensalmente, no primeiro sábado, das 9:00 às 18:00

<b>A-3 Escritório da Divisão de Actividades Recreativas</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
O lava-loiça da cozinha
<b>Trabalhos a executar:</b>
Inspeccionar uma vez por mês (Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira)

<b>A-4 Armazém da Divisão de Actividades Recreativas</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Casa de banho e lavatório
<b>Trabalhos a executar:</b>
Inspeccionar uma vez por mês (Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira)

<b>A-5 Escritório do Departamento de Museus</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
O lava-loiça da cozinha
<b>Trabalhos a executar:</b>
Inspeccionar uma vez por mês (Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira)

<b>A-6 Armazém das Colecções das Casas-Museu da Taipa (Galpão)</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
1. Duas retretes dentro da Armazém 2. Duas saídas de água na casa de banho
<b>Trabalhos a executar:</b>
Inspeccionar os canais ligados à rede pública de esgotos, lavá-los com água.



### **A-7 Museu de Macau**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Casas de banho públicas na porta do sul da Fortaleza do Monte, incluindo cinco retretes das casas de banho das senhoras e dos homens e três caixas de visita.
2. Todas as sarjetas do Museu e duas caixas de visita nas casas de banho das senhoras e dos homens.
3. Casas de banho públicas localizadas no terraço do Museu, incluindo quatro retretes nas casas de banho das senhoras e dos homens e uma caixa de visita.
4. Dez retretes nas casas de banho para funcionários e quatro caixas de visita localizadas nos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º pisos do edifício administrativo.
5. Vinte e sete sarjetas e caixas de visita no jardim da Fortaleza do Monte.
6. Caixa de visita ligada à casa de banho no Café do Jardim da Fortaleza do Monte.
7. Duas caixas de visita na casa de banho da sala do guarda e no piso do rés-do-chão do edifício administrativo.

#### **Trabalhos a executar:**

- Realizar os trabalhos de limpeza no Museu de Macau a que se referem os pontos 1, 2, 3 e 4, na segunda e na quarta segundas-feiras de cada mês.
- Na execução dos trabalhos referidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, deve a empresa adjudicatária abrir a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos e utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre caixas de visita, lavando com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.
- Remover, mensalmente a que se refere o ponto 5, as folhas de árvores e lixo acumulados nas sarjetas, bem como os detritos que se encontram nas caixas de visita.
- Utilizar, duas vezes por mês a que se refere o ponto 6, uma mangueira desentupida para remover os detritos que se acumulam na tubulação.
- Realizar uma vez por mês a desobstrução dos esgotos por solicitação de serviços urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas da solicitação, sem necessidade de pagar qualquer custo adicional.

### **A-8 Arquivo de Macau**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Oito retretes nas casas de banho das senhoras e dos homens no piso do rés-do-chão e no sótão, quatro colectores de águas residuais debaixo de galeria e uma caixa de visita no bar (Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.ºs 91 a 93).
2. Terraço do n.º 95.
3. Três retretes nas casas de banho das senhoras e dos homens no 2.º piso (Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.º 95).

#### **Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos, utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita, lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.
- Lavar mensalmente todos os colectores de águas pluviais.





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

<b>A-9 Armazém Exterior ao Arquivo de Macau Arquivo de Macau</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
1. Bar. 2. Casas de banho das senhoras e dos homens inclusive dos urinóis. 3. Sala de banho, lavatórios e ralos. 4. Lavatório na sala de recuperação e bomba de águas residuais.
<b>Trabalhos a executar:</b>
• Inspeccionar mensalmente. (Realizar, mensalmente, na primeira sexta-feira)
<b>A-10 Instalações no Edifício "The Macau Square"</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
O lava-loiça da cozinha.
<b>Trabalhos a executar:</b>
• Inspeccionar mensalmente.



## 5.2 Conservatório de Macau

<b>B-1 Conservatório de Macau</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Catorze ralos no antigo e no novo edifício.</li><li>2. Três caixas de visita no edifício antigo, uma no escritório n.º1 (R109) e duas nos dois poços de luz.</li><li>3. Quatro caixas de visita no piso do rés-do-chão do novo edifício, uma na casa de banho dos homens, uma na casa de banho das senhoras, uma na sala de percussão e outra na sala de contador eléctrico.</li></ol>
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir mensalmente as tampas das caixas de visita para remoção de detritos, utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema público de drenagem de água residual e lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.</li></ul>

<b>B-2 Escola de Música do Conservatório de Macau</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema de drenagem de água pluvial:<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Seis caixas de visita no passeio da Rua Nova de S. Lázaro;</li><li>1.2 Cinco caixas de visita no passeio da Rua do Volong;</li><li>1.3 Quatro caixas de visita e três saídas de água no corredor central;</li><li>1.4 Uma caixa de visita, uma saída de água, e um ralo de pavimento no jardim (Rua do Volong n.º 35);</li><li>1.5 Sete ralos de pavimento no poço de luz;</li><li>1.6 Dezasseis saídas de água nas varandas do 2.º piso e no terraço (três das quais ainda não construídas);</li><li>1.7 Onze caleiras (três das quais ainda não construídas) e nove tubos de queda para águas pluviais (três dos quais ainda não construídos) em direcção ao exterior, no terraço do edifício;</li><li>1.8 Vinte e sete caleiras (seis das quais ainda não construídas) e dezoito tubos de queda para águas pluviais (seis dos quais ainda não construídos) em direcção ao interior, no terraço do edifício (ao longo do corredor central e do poço de luz);</li></ol></li><li>2. Sistema de drenagem de água residual:<ol style="list-style-type: none"><li>2.1 Três caixas de visita no poço de luz;</li><li>2.2 Três caixas de visita no corredor central;</li><li>2.3 Uma caixa de visita no passeio em frente à entrada do n.º 35 da Rua do Volong;</li><li>2.4 Cinco ralos de pavimento nas casas do banho.</li></ol></li><li>3. Sistema elevatório e saídas de água:<ol style="list-style-type: none"><li>3.1 Oito bombas elevatórias;</li><li>3.2 Nove saídas de água e tanques.</li></ol></li></ol>

**Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, as tampas das caixas de visita para remoção dos detritos, utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema público de drenagem de água residual, lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.
- Remover, mensalmente as folhas de árvores e o lixo que se encontram nas caleiras, nos ralos de pavimento e nos tubos de água pluvial, assim como os detritos acumulados nas caixas de visita, lavar, com água, todos os colectores de águas pluviais e residuais.
- Retirar, mensalmente as bombas de água do poço da escola com as cadeias anexas, lavar primeiro o exterior das bombas, depois o interior, removendo toda a sujidade do impulsor e das peças das mesmas.
- Limpar todas as peças decorativas na zona da boca do poço.
- Assegurar a limpeza e um bom funcionamento das bombas antes de sua reposição.
- Limpar e desinfetar todas as torneiras, saídas de água e os tanques.

Nota: A limpeza deve ser efectuada e concluída na parte da manhã no primeiro sábado de cada mês (datas e horas devem ser combinadas com o funcionário designado pela escola).

**B-3 Escola de Dança do Conservatório de Macau****Locais a vistoriar:**

1. Uma casa de banho dos homens no 3.º andar (incluindo três retretes, quatro urinóis, dois chuveiros e três lavatórios).
2. Uma casa de banho das senhoras no 3.º andar (incluindo cinco retretes, dois chuveiros e cinco lavatórios).
3. Uma casa de banho dos homens no 4.º andar (incluindo uma retrete, dois urinóis, um chuveiro e dois lavatórios).
4. Uma casa de banho das senhoras (para pessoal docente e não docente) no 4.º andar (incluindo duas retretes, um chuveiro e três lavatórios).
5. Uma casa de banho das senhoras (para estudantes) no 4.º andar (incluindo cinco retretes, dois chuveiros e cinco lavatórios).

**Trabalhos a executar:**

- Realizar duas vezes por mês a desobstrução dos esgotos.

**B-4 Escola de Teatro do Conservatório de Macau****Locais a vistoriar:**

Uma caixa de visita na casa de banho das senhoras.

**Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos, utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema público de drenagem de água residual e lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.



### 5.3 Bibliotecas Públicas

<b>C-1 Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Duas caixas de visita na cozinha e na zona de leitura.</li><li>2. Três lavatórios, um na casa de banho pública, um na casa de banho para crianças e um na cozinha.</li><li>3. Duas retretes, uma na casa de banho pública e uma na casa de banho para crianças.</li></ol>
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os detritos resultantes.</li><li>• Inspeccionar mensalmente o equipamento a que se refere o ponto 2. (Realizar, mensalmente, em qualquer segunda-feira)</li></ul>
<b>C-2 Biblioteca de Coloane</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Duas caixas de visita nas traseiras da biblioteca.</li><li>2. Duas retretes nas casas de banho da biblioteca.</li></ol>
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.</li><li>• A limpeza deve ser efectuada durante as horas de funcionamento da biblioteca. Inspeccionar mensalmente o equipamento a que se refere o ponto 2. (Realizar, mensalmente, em qualquer segunda-feira)</li></ul>
<b>C-3 Biblioteca do Mercado Vermelho</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seis caixas de visita na casa de banho para funcionários, na zona de leitura de jornais, dentro e fora da sala de multimédia.</li><li>2. O lavatório na casa de banho para funcionários.</li><li>3. Quatro retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, uma na casa de banho das senhoras, uma na casa de banho dos homens e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida.</li></ol>
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de sucção para remoção do excesso de detritos.</li></ul>



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

- Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.
- A limpeza deve ser realizada nos dias de semana e estar concluída antes das 9:30 horas. Inspeccionar mensalmente os equipamentos a que se referem os pontos 2 e 3.

#### **C-4 Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luís de Camões**

##### **Locais a vistoriar:**

1. Duas caixas de visita no piso térreo da biblioteca.
2. Cinco retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, quatro nas casas de banho das senhoras e dos homens e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida.

##### **Trabalhos a executar:**

- Abrir uma vez por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de sucção para remoção do excesso de detritos.
- Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.
- A limpeza deve ser realizada às segundas-feiras e concluída antes das 14:00 horas.
- Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, o equipamento a que se refere o ponto 2.

#### **C-5 Biblioteca Central de Macau**

##### **Locais a vistoriar:**

1. Seis caixas de visita nas casas de banho públicas da biblioteca.
2. Três caixas de visita no beco entre a biblioteca e o Centro de Saúde do Tap Siac.
3. O lava-loiça da cozinha.
4. Dois lavatórios nas casas de banho para funcionários.
5. Oito retretes nas casas de banho da biblioteca, duas na casa de banho dos homens, três na casa de banho das senhoras, uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida e duas na casa de banho para funcionários.
6. Três urinóis nas casas de banho públicas para homens.

##### **Trabalhos a executar:**

- Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de auto vácuo para remoção do excesso de detritos.
- Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.
- Aplicar mensalmente o produto "Enzyme Bacteria" em todas as tubulações de esgoto.
- Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os pontos 3 a 6.



### **C-6 Biblioteca do Patane**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Dez caixas de visita, uma na casa de banho para funcionários no piso térreo, duas nas casas de banho para leitores, uma próxima do elevador, duas nas escadas traseiras, uma na zona de leitura de jornais e três no passeio fora da biblioteca.
2. O lavatório para funcionários.
3. Nove retretes nas casas de banho da biblioteca, uma na casa de banho para funcionários, uma na sala de leitura para crianças, três nas casas de banho dos homens e das senhoras no piso térreo, uma na casa de banho das senhoras e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida no piso M, uma na casa de banho dos homens e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida no 1º piso.
4. Dois urinóis nas casas de banho públicas para homens no piso térreo.

#### **Trabalhos a executar:**

- Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de sucção para remoção do excesso de detritos.
- Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.
- A limpeza deve ser realizada às segundas-feiras e concluída antes das 14:00 horas.
- Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os pontos 2 a 4.

### **C-7 Biblioteca de Wong Ieng Kuan da Taipa**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Duas caixas de visita, na entrada principal e nas escadas traseiras do edifício.
2. Dois lava-loiças, um na cozinha e outro na sala de amamentação.
3. Cinco retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, duas na casa de banho dos homens, duas na casa de banho das senhoras e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida.
4. Três urinóis nas casas de banho públicas para homens.

#### **Trabalhos a executar:**

- Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de óleos e detritos acumulados.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita e lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os detritos resultantes.
- Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os pontos 2 a 4.



### **C-8 Biblioteca da Taipa**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Três caixas de visita próximas dos pilares n.ºs 16, 17 e 18, da cave 2 do auto-silo.
2. Quatro lavatórios nas casas de banho das crianças, na sala de amamentação e na cozinha.
3. Quinze retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, duas na casa de banho dos homens, sete na casa de banho das senhoras, uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida, três nas casas de banho de família e duas na casa de banho para funcionários.
4. Cinco urinóis nas casas de banho públicas para homens e para crianças.

#### **Trabalhos a executar:**

- Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.
- Verificar as duas bombas elevatórias em cada caixa de visita, assegurar um bom funcionamento das mesmas e remover os detritos resultantes.
- Lavar com água as caixas de visita.
- Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os pontos 2 a 4.

### **C-9 Biblioteca do Jardim do Comendador Ho Yin**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Dois lavatórios nas casas de banho públicas, um na casa de banho dos homens e um na casa de banho das senhoras.
2. Duas retretes nas casas de banho públicas, uma na casa de banho dos homens e uma na casa de banho das senhoras.
3. Quatro sarjetas no terraço.

#### **Trabalhos a executar:**

- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem nas casas de banho.
- Lavar com água os colectores de águas residuais e doméstica e remover os detritos resultantes.
- Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os pontos 1 e 2.

### **C-10 Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta**

#### **Locais a vistoriar:**

Quatro caixas de visita na entrada da casa de banho, no gabinete de trabalho e na zona de leitura.

#### **Trabalhos a executar:**

- Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.
- Lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os detritos resultantes.



<b>C-11 Biblioteca da Ilha Verde</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. O lava-loiça da cozinha.</li><li>2. O lavatório na casa de banho para funcionários.</li><li>3. O lavatório na sala para amamentação.</li></ol>
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.</li></ul>
<b>C-12 Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Uma caixa de visita na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida da biblioteca.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os detritos resultantes.</li></ul>
<b>C-13 Biblioteca de Mong Há</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Um lavatório na casa de banho para funcionários.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.</li></ul>
<b>C-14 Biblioteca Sir Robert Ho Tung</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uma caixa de visita em frente das casas de banho públicas no rés-do-chão.</li><li>2. Uma caixa de visita próxima da entrada principal da biblioteca.</li><li>3. Duas caixas de visita no primeiro andar do edifício novo, próximas do balcão de atendimento na sala para crianças e uma fora da porta lateral da mesma sala.</li><li>4. Uma caixa de visita no segundo andar do edifício novo, na sala de jornais e duas nas casas de banho para funcionários.</li><li>5. O lava-loiça da cozinha.</li><li>6. Dezasseis retretes nas casas de banho da biblioteca, uma na casa de banho pública, três na casa de banho dos homens, quatro na casa de banho das senhoras, um na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida, sete nas casas de banho para funcionários.</li><li>7. Seis urinóis nas casas de banho públicas para homens e para funcionários.</li></ol>
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.</li><li>• Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os</li></ul>





pontos 5 a 7.

### **C-15 Biblioteca de S. Lourenço**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Um lavatório no gabinete de trabalho.
2. Dois lavatórios na casa de banho dos homens e três na casa de banho das senhoras.
3. Nove retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, três na casa de banho dos homens, cinco na casa de banho das senhoras e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida.
4. Três urinóis na casa de banho pública para homens da biblioteca.

#### **Trabalhos a executar:**

- Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.

### **C-16 Depósito de Livros Central**

#### **Locais a vistoriar:**

1. Quatro retretes nas casas de banho para funcionários.
2. Sete sanitas turcas nas casas de banho para funcionários
3. Um urinol na casa de banho para funcionários.

#### **Trabalhos a executar:**

- Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.

### **C-17 Centro de Fornecimento de Livros da Areia Preta**

#### **Locais a vistoriar:**

Uma caixa de visita no Depósito de Livros do Centro Industrial de Oceano.

#### **Trabalhos a executar:**

- Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema de drenagem de água residual doméstica.
- Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.

### **C-18 Centro de Fornecimento de Livros da Ilha Verde**

#### **Locais a vistoriar:**

Duas caixas de visita nas casas de banho das senhoras e dos homens.

#### **Trabalhos a executar:**

- Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema de drenagem de água residual doméstica.
- Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os detritos resultantes.



## 5.4 Instalações de Exposições e Espectáculos

<b>D-1 C-Shop da Praia Grande</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Duas caixas de visita.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.</li><li>• Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas horas da solicitação.</li></ul>
<b>D-2 Centro Comercial da Praça do Tap Siac</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Seis caixas de visita.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.</li><li>• Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas horas da solicitação.</li></ul>
<b>D-3 Cinemateca.Paixão</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Quatro caixas de visita.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.</li><li>• Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas horas da solicitação.</li></ul>



<b>D-4 Galeria de Moda de Macau</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Duas caixas de visita.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.</li><li>• Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas horas da solicitação.</li></ul>
<b>D-5 Oficinas Navais N° 2</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Doze caixas de visita.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir, uma vez por semana, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.</li><li>• Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas horas da solicitação.</li></ul>
<b>D-6 Espaço do Anim'Arte Nam Van</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
Dez caixas de visita.
<b>Trabalhos a executar:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir, uma vez por semana, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos.</li><li>• Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita.</li><li>• Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.</li><li>• Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas horas da solicitação.</li></ul>
<b>D-7 Teatro D. Pedro V</b>
<b>Locais a vistoriar:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Casas de banho públicas.</li><li>2. Casa de banho dos homens: uma retrete, dois urinóis e uma caixa de visita.</li><li>3. Casa de banho das senhoras: quatro retretes e uma caixa de visita.</li><li>4. Camarins nos bastidores: quatro retretes, dois urinóis e quatro chuveiros.</li><li>5. Uma caixa de visita no pátio situado nas traseiras.</li></ol>



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

**Trabalhos a executar:**

- Executar a verificação de dois em dois meses, na parte da manhã e na primeira terça-feira de cada mês par.

**D-8 Edifício do Antigo Tribunal**

**Locais a vistoriar:**

Seis lavatórios e oito retretes nas casas de banho, no rés-do-chão e nas zonas abertas ao público do 1.º andar.

**Trabalhos a executar:**

- Executar a verificação mensal, na primeira segunda-feira.

**D-9 Auditório do Carmo da Taipa**

**Locais a vistoriar:**

1. Oito retretes do auditório.
2. Localização das caixas de visita: cinco no exterior do auditório, uma em frente do auditório, uma nos bastidores e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida.
3. Localização das sarjetas: duas na varanda do auditório.

**Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação de insecticida.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.
- Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.

**D-10 Museu da História da Taipa e Coloane**

**Locais a vistoriar:**

1. Cinco retretes existentes no Museu.
2. Localização das caixas de visita: uma na casa de banho dos homens, uma na casa de banho das senhoras e uma na cabine de electricidade.

**Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação de insecticida.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.
- Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.

**D-11 Casa Cultural de Chá de Macau**

**Locais a vistoriar:**

1. Seis ralos na Casa Cultural de Chá, incluindo os das retretes das casas de banho públicas.
2. Localização das caixas de visita: uma na casa de banho pública, duas na sala de amamentação, uma na loja de venda de lembranças e três no parque de estabelecimento.

**Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação de insecticida.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.
- Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.

**D-12 Casas - Museu da Taipa****Locais a vistoriar:**

1. Dezoito retretes existentes no Museu.
2. Localização das caixas de visita: quinze no exterior do museu, ou seja na Avenida da Praia.
3. Localização das sarjetas: uma na Avenida da Praia e outra no anfiteatro.

**Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação de insecticida.
- Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.
- Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.
- Limpar mensalmente as sarjetas.
- Verificar se existe obstrução da tubagem entre as sarjetas e o sistema público de drenagem de águas residuais e lavar as mesmas com água.

**D-13 Museu Memorial de Zheng Guanying****Locais a vistoriar:**

1. Esgotos na porta principal do Museu Memorial de Zheng Guanying e saídas de água do terraço.
2. Todas as sarjetas do edifício anexo ao Museu Memorial de Zheng Guanying, incluindo seis retretes nas casas de banho das senhoras e dos homens.
3. Localização das caixas de visita e dos poços de visita de águas pluviais e residuais: três na cave do edifício anexo ao Museu Memorial de Zheng Guanying.

**Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, a tampa do poço de visita e da caixa de visita de águas pluviais e residuais para remoção dos detritos e utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita, lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.
- Remover, mensalmente, as folhas de árvores, lixo e detritos na fossa aberta de drenagem no pavimento.
- Realizar uma vez por mês a desobstrução dos esgotos por solicitação de serviços urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas da solicitação, sem necessidade de pagar qualquer custo adicional.  
(Realizar, mensalmente, na primeira quarta-feira)



#### **D-14 Tesouro de Arte Sacra do Seminário S. José**

##### **Locais a vistoriar:**

1. As sarjetas no jardim do Tesouro de Arte Sacra do Seminário de São José.
2. Duas retretes e dois lavatórios das casas de banho dos homens e das senhoras do edifício.
3. Uma caixa de visita no jardim do Tesouro.

##### **Trabalhos a executar:**

- Abrir, mensalmente, as tampas das sarjetas a que se refere o ponto 1 para remoção dos detritos, limpar e lavar com uma quantidade adequada de lixívia diluída em água para desinfecção.
- Verificar, mensalmente, as retretes das casas de banho dos homens e das senhoras a que se refere o ponto 2, se existir obstrução, desentupir.
- Remover, mensalmente, do equipamento a que se refere o ponto 3, com uma mangueira, os detritos e a sujidade que se encontram na caixa de visita, lavá-la com água e aplicar uma quantidade adequada de lixívia e de insecticida.
- Realizar uma vez por mês, a desobstrução dos esgotos por solicitação de execução de serviços urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas após a notificação, sem necessidade de pagar qualquer custo acrescido.

#### **D-15 Centro Ecuménico Kun Iam**

##### **Locais a vistoriar:**

1. Seis retretes e duas caixas de visita nas casas de banho no piso inferior do Centro Ecuménico Kun Iam.
2. Três caixas de visita na sala de reuniões.

##### **Trabalhos a executar:**

- O adjudicatário deve deslocar-se ao Centro Ecuménico Kun Iam para proceder à desobstrução de esgotos dos locais n.<sup>os</sup> 1 e 2 na primeira sexta-feira de cada mês.
- Na execução do serviço nos locais n.<sup>os</sup> 1 e 2, o adjudicatário deve abrir a tampa da caixa de visita, remover os detritos, verificar com uma mangueira se existe obstrução entre as caixas de visita e lavar os esgotos com água.
- Realizar uma vez por mês a desobstrução dos esgotos por solicitação de serviços urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas da solicitação, sem necessidade de pagar qualquer custo adicional.

#### **D-16 Galeria Tap Siac**

##### **Locais a vistoriar:**

Retretes da casa de banho.

##### **Trabalhos a executar:**

- Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.

#### **D-17 Acesso à Fortaleza do Monte**

##### **Locais a vistoriar:**

Retretes da casa de banho.

**Trabalhos a executar:**

- Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.

**D-18 Jardim Lou Lim Iok - Pavilhão Chun Chou Tong****Locais a vistoriar:**

Retretes da casa de banho.

**Trabalhos a executar:**

- Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.

**D-19 Oficinas Navais N° 1****Locais a vistoriar:**

Retretes da casa de banho.

**Trabalhos a executar:**

- Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.

**D-20 Armazém do Boi****Locais a vistoriar:**

Retretes da casa de banho.

**Trabalhos a executar:**

- Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.

**D-21 Academia Jao Tsung-I****Locais a vistoriar:**

1. Seis poços de visita das redes de esgotos e seis poços de visita das redes de águas pluviais, no piso do rés-do-chão.
2. As sarjetas do solo ligadas ao ralo, ao poço de visita das redes de águas pluviais, à saída de água e ao dreno.
3. As sarjetas do solo ligadas à saída de água e ao dreno.
4. Os tubos entre os poços de visita para redes de esgotos, as duas casas de banho e os dois lavatórios no rés-do-chão, o lavatório no 2.º andar, do edifício principal, as duas casas de banho e os dois lavatórios do edifício anexo.
5. As sarjetas à volta do telhado do edifício principal, ligadas a seis saídas de água.
6. Seis colectores de águas pluviais e respectivas condutas para o solo, no exterior do edifício principal.
7. As sarjetas na cobertura do edifício anexo, próximo da Rua do Tap Siac, ligadas a duas saídas de água.
8. Duas saídas de água ligadas às caleiras no interior das paredes, do telhado do edifício anexo, para o solo.



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

**Trabalhos a executar:**

- Realizar, mensalmente, na segunda 2.ª feira, a desobstrução dos equipamentos.
- Remover os detritos e a sujidade dos poços de visita das redes de esgotos e de drenagem e, depois de lavar com água, desinfetar com uma quantidade adequada de lixívia.
- Remover os detritos e sujidade encontrados nas saídas de água e nos drenos no telhado e no solo e, depois de lavar com água, desinfetar com uma quantidade adequada de lixívia.
- Depois da verificação, lavar, com água, todos os ralos e caixas de visita para assegurar a sua desobstrução.